



## Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerk-gasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272  
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at



### Trinkwasseruntersuchung - Prüfbericht

**Auftraggeber:** Marktgemeinde Feldkirchen

**Berichtsnummer.:**  
233278-01

Triesterstrasse 57  
8073 Feldkirchen/Graz

<b>Projekt:</b>	Nachkontrolle zu Auftrag 232902				
<b>Probenahmestelle:</b>	<b>P2 Sportplatz Feldkirchen; Mühlweg 30</b>				
Entnahmestelle:	Ortsnetz				
Entnahmearart:	Hahnentnahme (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)				
<b>Probenahmedatum:</b>	<b>24.10.2023</b>	Probenübernahme am:	25.10.2023		
Probenehmer:	Mag. Dr. Katharina Strohmeier, im Auftrag des Wasserlabors				
Probentyp:	Trinkwasser nativ	Art der Aufbereitung:	keine		
Probennummer:	233278/01	Prüfungszeitraum:	von 25.10.2023 bis 30.10.2023		

### Untersuchungsergebnisse

Rutinemäßige Kontrolle

Parameter	Messwert	Einheit	Messunsicherheit	Grenzwert	Verfahren
Farbe, sensorisch (vor Ort)	farblos	—			ÖN M 6220:2012
Trübung, sensorisch (vor Ort)	klar	—			ÖN M 6220:2012
Geruch, sensorisch (vor Ort)	geruchlos	—			ÖN M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort)	18,9	°C	± 1,9	IPW: 25	DIN 38404-4:1976
el. Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	592	µS/cm	± 16	IPW: 2790	ÖNORM EN 27888:1993
el. Leitfähigkeit bei 20°C	533	µS/cm		IPW: 2500	ÖNORM EN 27888:1993
Escherichia coli	0	KBE/100ml		PW: 0	DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien	0	KBE/100ml		IPW: 0	DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	0	KBE/100ml		PW: 0	ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C	2	KBE/ml		IPW: 100	ÖNORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C	1	KBE/ml		IPW: 20	ÖNORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = größer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Hinweis: Die erhobenen Daten werden im Einverständnis des Auftraggebers digital in die WIS-Datenbank der Landesregierung übermittelt



## Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerksgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272  
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at



### Gesamtbeurteilung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfüllt.

Anmerkung: Nachkontrolle zu Auftrag 232902

	<b>Signiert von</b>	Horvath Stefanie
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-10-30T12:24:37+01:00
	<b>Prüfinformation</b>	<a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a>

Graz, am 30.10.2023

Stefanie Horvath, MSc  
zeichnungsberechtigt für die Prüfstelle

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter "Probenahmestelle bzw. Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gültig sind nur Berichte auf Papier, original oder digital unterfertigt bzw. vollständige Kopien des Originalberichtes.  
Die Information zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf [www.holding-graz.at](http://www.holding-graz.at) aufruf- und downloadbar. Die aktuellen AGBs finden Sie auf [www.holding-graz.at/de/wasser/downloads/](http://www.holding-graz.at/de/wasser/downloads/).